

# P.L.U.

Plan Local d'Urbanisme  
Révision n°1

## Commune de SAINT-JUST CHALEYSSIN

### 5.2.b. Défense incendie

Vu pour être annexé  
à la délibération d'arrêt  
du projet de révision n° 1 du PLU  
en date du 2 septembre 2022.

Le Maire,  
Isabelle HUGOU



St Just Chaleyssin





## Saint-Just-Chaleyssin (38408) - liste des points d'eau

N° du point d'eau incendie	Le Maire, Isabelle HUGOU Adresse	WGS X	WGS Y	Statut du PEI	Type	Date du dernier contrôle technique réalisé	Date de la dernière reconnaissance opérationnelle réalisée	Débit à 1 bar en m³/h	Débit max en m³/h	Pression statique en bar	Etat opérationnel	Anomalies	Précisions
0001	860 chemin du Gachet	4,9726	45,5692	Public	PI de 70 mm	27-AVR. -2015	24-NOV. -2020	0		0	INDISPONIBLE	A débroussailler; Débit < 15 m³/h à 1 bar de pression dynamique ou pression stat < 1 bar (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0002	1120 chemin du Coteau	4,9763	45,5671	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	37	58	6,4	DISPONIBLE	Hydrant à numéroté	
0003	1080, chemin du Gachet	4,9722	45,5673	Public	PI de 100 mm	20-OCT. -2020	22-NOV. -2021	51		7	DISPONIBLE	Hydrant à numéroté	
0004	150, rue de l'Église "lotissement le Jardin des Vignes"	4,9984	45,5898	Public	PI de 100 mm		22-NOV. -2021				INDISPONIBLE	Aucun contrôle technique réalisé	
0005	210 Chemin du Gachet	4,9759	45,5734	Public	PI de 70 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	18	21	7,2	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers); Hydrant à numéroté	
0006	1075 Chemin du Marais	4,9846	45,5763	Public	PI de 70 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	22	27	8,2	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers); Enveloppe de l'hydrant altérée (coffre détérioré, corps détérioré...)	coffre cassé
0007	1 Impasse des Erables	4,9825	45,5832	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	8,2	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers); Elément de l'hydrant manquant (bouchon obturateur, chaînette, coffre)	bouchon de 65
0008	1010 Route de Luzinay	4,9865	45,5829	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	8,2	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers); Elément de l'hydrant manquant (bouchon obturateur, chaînette, coffre); Hydrant à numéroté	bouchon de 100
0009	710 Route de Luzinay	4,9908	45,5831	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	8	DISPONIBLE		
0010	ZI Les Verchères	4,9949	45,5819	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	8	DISPONIBLE	Hydrant à numéroté	
0011	250 Route de LUZINAY	4,9952	45,5835	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	7,6	DISPONIBLE		
0012	140 Route de Luzinay	4,9967	45,5839	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	7,8	DISPONIBLE	Elément de l'hydrant manquant (bouchon obturateur, chaînette, coffre)	bouchon de 100
0013	Lotissement La Sevenne	5,0007	45,5834	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	7,5	DISPONIBLE		
0014	230 Route du Concordat	5,0019	45,5845	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	7,5	DISPONIBLE		
0015	400 Route du Concordat	5,0039	45,5848	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	7,5	DISPONIBLE		
0016	530 Route du Concordat	5,0058	45,5851	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	7,5	DISPONIBLE	Elément de l'hydrant manquant (bouchon obturateur, chaînette, coffre)	bouchon de 65
0017	885 Route du Concordat	5,0092	45,5859	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	7	DISPONIBLE	Hydrant à numéroté	
0018	1610 Route du Concordat	5,0184	45,5875	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	6,2	DISPONIBLE	Hydrant à numéroté	
0019	300 Route du stade	4,9998	45,5814	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	120	120	8	DISPONIBLE	Hydrant à numéroté	
0020	1 Chemin des Darbonnières	5,0077	45,5750	Public	PI de 70 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	105	120	2,4	DISPONIBLE		
0021	230 Impasse de la Bourgeat	5,0242	45,5916	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	52	65	4,7	DISPONIBLE		
0022	20 Chemin du Sérézin	5,0267	45,5898	Public	PI de 70 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	85	120	5,2	DISPONIBLE		
0023	640 Route de La Murière	5,0353	45,5848	Public	PI de 70 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	83	103	4,8	DISPONIBLE		
0024	1445 Chemin du Sérézin	5,0302	45,5991	Public	PI de 70 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	20	24	3	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0025	2560 Route du Fayet	5,0193	45,6008	Public	PI de 70 mm	27-AVR. -2015	22-NOV. -2021	41	45	4,5	DISPONIBLE		
0026	1885 Route du Fayet	5,0124	45,5979	Public	PI de 70 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	30	31	4	DISPONIBLE		
0027	Chemin du Val Joli	5,0035	45,5991	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	10,5	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0028	40 Impasse du Corbet	4,9993	45,6032	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	62	82	2,5	DISPONIBLE		
0029	1 Impasse de la Balise	4,9963	45,6015	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	70	88	2,5	DISPONIBLE		
0030	1640 Route de Corbet	4,9964	45,5981	Public	PI de 70 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	52	58	2,8	DISPONIBLE	Elément de l'hydrant manquant (bouchon obturateur, chaînette, coffre)	bouchon de 40
0031	930 Chemin de l'Eglise	4,9986	45,5950	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	7,3	DISPONIBLE		
0032	335 Impasse des Sources	4,9984	45,5979	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	68	75	6,4	DISPONIBLE	Enveloppe de l'hydrant altérée (coffre détérioré, corps détérioré...)	fermeture impossible a débloquer, reste ouvert
0033	2 Rue de La Croix	4,9956	45,5968	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	95	110	4	DISPONIBLE		

N° du point d'eau incendie	Adresse	WGS X	WGS Y	Statut du PEI	Type	Date du dernier contrôle technique réalisé	Date de la dernière reconnaissance opérationnelle réalisée	Débit à 1 bar en m³/h	Débit max en m³/h	Pression statique en bar	Etat opérationnel	Anomalies	Précisions
0034	1945 Rue de La Croix	4,9919	45,5968	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	15	21	2,9	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0035	20 Impasse de la Gravelière	4,9946	45,5933	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	5	DISPONIBLE		
0036	595 route du Corbet	4,9920	45,5898	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	7	DISPONIBLE		
0037	Chemin du Larpin	4,9919	45,5868	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	16	20	9,2	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0038	350 Rue Chante le Vent	4,9969	45,5909	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	6,2	DISPONIBLE	Elément de l'hydrant manquant (bouchon obturateur, chaînette, coffre)	bouchon de 65
0039	430 Chemin de l'église	4,9988	45,5909	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	8,1	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0040	105 Rue du 19 Mars 1962	4,9970	45,5878	Public	PI de 100 mm	27-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	5,2	DISPONIBLE	Hydrant à numéroter	
0041	120 Route de Valencin	4,9992	45,5879	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	5,9	DISPONIBLE	Hydrant à numéroter	
0042	350 Route de Valencin	5,0014	45,5891	Public	PI de 70 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	30	32	5,8	DISPONIBLE	Hydrant à numéroter	
0043	Le Village Combe Levrat	5,0016	45,5862	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	6,7	DISPONIBLE	Enveloppe de l'hydrant altérée (coffre détérioré, corps détérioré...)	coffre cassé
0044	Place de la Mairie	4,9984	45,5861	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	7,1	DISPONIBLE		
0045	40 Impasse du Navire	4,9993	45,5851	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	7,6	DISPONIBLE		
0046	195 Rue du Bicentenaire	4,9951	45,5864	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	6	DISPONIBLE	Hydrant à numéroter	
0047	400 Montée de Gravetan	4,9815	45,5864	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	113	120	7,3	DISPONIBLE		
0048	7 Impasse de la Martinière	4,9962	45,5995	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	60	83	2,5	DISPONIBLE		
0049	4 Chemin des 4 Vents	4,9897	45,5876	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	8,4	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers); Enveloppe de l'hydrant altérée (coffre détérioré, corps détérioré...)	coffre cassé
0050	520 Chemin du Fiolay	4,9836	45,5916	Public	PI de 70 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	23	25	8,8	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers); Hydrant à numéroter	
0051	220 Rue du 8 Mai 1945	4,9981	45,5853	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	7,5	DISPONIBLE	Hydrant à numéroter	
0052	75 Rue Gaston Perrier	4,9988	45,5867	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	7,2	DISPONIBLE		
0053	665 Chemin de l'Eglise	4,9979	45,5927	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	7,9	DISPONIBLE		
0054	5 Rue du Bicentenaire	4,9978	45,5869	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	6,2	DISPONIBLE		
0055	380 Chemin de La Tuilière	5,0062	45,5941	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	94	114	7	DISPONIBLE		
0056	845 Chemin de La Tuilière	5,0079	45,5910	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	50	59	7	DISPONIBLE		
0057	Place Camille Gallon	4,9994	45,5869	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	7,2	DISPONIBLE		
0058	1 Rue du 8 Mai 1945	4,9986	45,5841	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	120	120	7,5	DISPONIBLE		
0059	450 Route du Fayet	5,0048	45,5873	Public	PI de 100 mm	28-AVR. -2015	23-NOV. -2021	62	67	10,9	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0060	Rte de Vienne "Danone/face Est"	4,9943	45,5813	Prive	PI de 2x100	28-AVR. -2015	22-AOÛT -2016	300	315	6,2	DISPONIBLE		
0061	Rte de Vienne "Danone /Face Est"	4,9942	45,5821	Prive	PI de 2x100	28-AVR. -2015	28-AVR. -2015	300	315	6,2	DISPONIBLE	Signalisation du point d'eau incendie (hydrant, artificiel ou naturel) absente ou non conforme aux spécifications	
0062	Rte de Vienne "Danone/face Est"	4,9936	45,5826	Prive	PI de 2x100	28-AVR. -2015	28-AVR. -2015	300	315	6,2	DISPONIBLE	Signalisation du point d'eau incendie (hydrant, artificiel ou naturel) absente ou non conforme aux spécifications	
0063	Rte de Vienne "Danone /face Nord"	4,9925	45,5830	Prive	PI de 2x100	28-AVR. -2015	28-AVR. -2015	300	315	6,2	DISPONIBLE	Signalisation du point d'eau incendie (hydrant, artificiel ou naturel) absente ou non conforme aux spécifications	
0064	Rte de Vienne "Danone /face Nord"	4,9920	45,5822	Prive	PI de 2x100	28-AVR. -2015	28-AVR. -2015	300	315	6,3	DISPONIBLE	Signalisation du point d'eau incendie (hydrant, artificiel ou naturel) absente ou non conforme aux spécifications	
0065	Rte de Vienne "Danone/face Ouest"	4,9912	45,5817	Prive	PI de 2x100	28-AVR. -2015	28-AVR. -2015	300	315	6,3	DISPONIBLE	Signalisation du point d'eau incendie (hydrant, artificiel ou naturel) absente ou non conforme aux spécifications	
0066	Rte de Vienne "Danone /face Ouest"	4,9910	45,5812	Prive	PI de 2x100	28-AVR. -2015	28-AVR. -2015	300	315	6,3	DISPONIBLE	Signalisation du point d'eau incendie (hydrant, artificiel ou naturel) absente ou non conforme aux spécifications	
0067	Rte de Vienne "Danone /face Ouest"	4,9906	45,5809	Prive	PI de 2x100	28-AVR. -2015	28-AVR. -2015	300	315	6,2	DISPONIBLE	Signalisation du point d'eau incendie (hydrant, artificiel ou naturel) absente ou non conforme aux spécifications	
0068	Rte de Vienne "Danone /face Ouest"	4,9913	45,5803	Prive	PI de 2x100	28-AVR. -2015	28-AVR. -2015	300	315	6,3	DISPONIBLE	Signalisation du point d'eau incendie (hydrant, artificiel ou naturel) absente ou non conforme aux spécifications	

N° du point d'eau incendie	Adresse	WGS X	WGS Y	Statut du PEI	Type	Date du dernier contrôle technique réalisé	Date de la dernière reconnaissance opérationnelle réalisée	Débit à 1 bar en m³/h	Débit max en m³/h	Pression statique en bar	Etat opérationnel	Anomalies	Précisions
0069	Rte de Vienne "Danone /face Sud"	4,9926	45,5804	Prive	PI de 2x100	28-AVR. -2015	28-AVR. -2015	300	315	6,3	DISPONIBLE	Signalisation du point d'eau incendie (hydrant, artificiel ou naturel) absente ou non conforme aux spécifications	
0070	Rte de Vienne "Danone/face Sud"	4,9934	45,5801	Prive	PI de 2x100	28-AVR. -2015	28-AVR. -2015	300	315	6,3	DISPONIBLE	Signalisation du point d'eau incendie (hydrant, artificiel ou naturel) absente ou non conforme aux spécifications	
0071	Rte de Vienne "Danone/face Est"	4,9940	45,5805	Prive	Réserve artificielle	28-AVR. -2015	28-AVR. -2015				DISPONIBLE	Signalisation du point d'eau incendie (hydrant, artificiel ou naturel) absente ou non conforme aux spécifications	
0072	Rte de Vienne "Danone/face Ouest"	4,9903	45,5810	Prive	Réserve artificielle	28-AVR. -2015	28-AVR. -2015				DISPONIBLE	Signalisation du point d'eau incendie (hydrant, artificiel ou naturel) absente ou non conforme aux spécifications	

## Saint-Just-Chaleyssin (38408) - statistiques des points d'eau

	PI de 100 mm	PI de 2x100	PI de 70 mm	Réserve artificielle	Total	Pourcentage	Explication de l'état opérationnel
<b>DISPONIBLE</b>	38	11	7	2	58	81 %	débit de l'hydrant $\geq 30 \text{ m}^3/\text{h}$ et pression statique $\leq 8 \text{ bars}$ (état opérationnel fixé par le règlement départemental de la DECI / RDDECI)
<b>RESTREINT</b>	8		4		12	17 %	$15 \text{ m}^3/\text{h} \leq$ débit de l'hydrant $< 30 \text{ m}^3/\text{h}$ ou pression statique $> 8 \text{ bars}$ (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers / GOSP)
<b>INDISPONIBLE</b>	1		1		2	3 %	Débit de l'hydrant $< 15 \text{ m}^3/\text{h}$ à 1 bar de pression dynamique ou pression statique $< 1 \text{ bar}$ ou anomalies relevées lors des reconnaissances opérationnelles (état opérationnel fixé par RDDECI ou GOSP)
Total	47	11	12	2	72	100 %	