



**Légende Bassins Versants:**

- Limites bassins versants
- Débit de fuite autorisé: 0.0015L/s/m²
- Exutoires bassins versants

débit de fuite à respecter, appliqué sur la surface totale de l'assiette concernée lors de:  
 - construction ou réhabilitation d'habitations  
 - aménagement public ou privé de terrain

MATRE D'OUVRAGE

COMMUNE DE SAINT JUST CHALEYSSIN  
 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN  
 Tél: 04.78.96.10.06  
 Fax: 04.78.96.14.77

MATRE D'OEUVRE

696, av. du 19 Mars 1962  
 38540 HEYREUX  
 Tél: 04.78.40.02.85  
 Fax: 04.78.20.63.59  
 e-mail: [contact@siqfingenierie.com](mailto:contact@siqfingenierie.com)

Le Chef Lieu  
 73340 LE NOYER  
 Tél: 06.07.08.89.88  
 e-mail: [contact@assistance-territoires.fr](mailto:contact@assistance-territoires.fr)

SITUATION	COMMUNE DE SAINT JUST CHALEYSSIN
PROJET	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT ET GESTION DES EAUX PLUVIALES
TITRE DU DOCUMENT	Plan des Bassins Versants (2/2)

Réf. dossier	Phase	Type	Num.	Indice	Auteur	Titre du document	Echelle
032-382012	1	PLAN	01	A	QR	plan.dwg	1/2000

Fond de plan Topographique établi le déc. 2012 par : Cabinet CASSASSOLLES Géomètres-Experts à HEYREUX

Indice	Date	Modifications	Créé par	Vérifié par
A	26/06/2013	Edition originale	QR	JHK